

T/591/2010

WYJAŚNIENIA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: OWZ na zadanie pod nazwą: „Wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Kościelnej metodą crackingu statycznego” nr referencyjny sprawy D/VIII/2010.

Treść zapytania:

1. W jakiej odległości od wymienianego rurociągu znajduje się istniejąca kanalizacja? Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia kanałów podczas wymiany przedmiotowego wodociągu metodą crackingu statycznego? Nadmieniam, że nawet 30 cm odległości pomiędzy wodociągiem, a kanałem nie daje gwarancji, że kanał nie zostanie uszkodzony podczas wymiany wodociągu. Szczególnie prosimy o informacje dotyczące kanału biegnącego bezpośrednio pod wodociągiem na odcinku W13 do W15.
2. Kto kupuje pozostały materiał nie wymieniony w pkt. 2.i OWZ taki jak: mufy elektrooporowe, śruby, łuki do montażu w W2 i W4, pozostałe luźne kołnierze, itp. Prosimy o potwierdzenie, że 100% niezbędnego materiału zakupi Zamawiający.
3. Czy Zamawiający przewiduje podział prac na etapy? Jeżeli tak to na ile? Czy można przyjąć, że Zamawiający udostępni wszystkie wykopy jednocześnie dla przeprowadzenia całości prac podczas jednego przyjazdu (maksimum 5 dni roboczych)?

Zamawiający dokonuje wyjaśnień do OWZ ww. zadania:

Ad. 1

Z uwagi na to, iż przekroje na mapach geodezyjnych mogą być obarczone błędem (dopuszczalny błąd/odchylenie to 0,5 m przy skali mapy 1:500) stąd też faktyczną odległość pomiędzy rurociągiem a kanalizacją będzie można ustalić po wykonaniu wykopów technologicznych. Wówczas Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają oceny ryzyka wykonania sieci metodą crackingu statycznego.

Ad. 2

Materiały nie wymienione w pkt. 2, ust. i) Ogólnych Warunków Zamówienia a potrzebne do realizacji zadania dostarcza Zamawiający na własny koszt. Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem potrzeby zakupu niezbędnych do realizacji materiałów nie ujętych w dokumentacji.

Ad. 3

Zamawiający dostosuje się do koncepcji etapów wyłonionego Wykonawcy. Zamawiający jest w stanie udostępnić zarówno wszystkie wykopy jak również częściowo wedle potrzeb Wykonawcy.

Prezes Zarządu
Dariusz Gusta